

Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal

Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)

- gut auffindbar, rechts neben dem Informations- und Kassenschalter

Zugang und Tür

- Vor der Aufzugstür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.

Taster innen & außen

- Takttil fühlbar
- Brailleschrift
- optischer & fühlbarer Kontrast des aktiven Teils des Befehlsgebers zur Umgebung

Anzeige Haltestelle

- Es ertönt ein Signal beim Öffnen bzw. Schließen der Tür.
- Ansage der Etage