

Schloss Klippenstein Radeberg

Barrierefreie Toilette

Toilettentür

- Die Beschriftung befindet sich links neben der Türklinke und ist mit Braille- sowie Profilschrift ausgeführt. Ebenso ist eine Beschriftung direkt auf der Tür.
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbarer Stützgriff auf beiden Seiten
- Spülung sitzend auslösbar, da auf beiden Stützgriffen ein Taster für die Spülung vorhanden ist.
- Toilettenpapierhalterung ist sitzend erreichbar, da sich die Halterungen direkt an beiden Stützgriffen befinden.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben
- Spiegel für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar, da keine Verstellung möglich ist.

Notruf

- Notruf ist vorhanden
- kontrastreich und taktil
- Der Notruf kann sitzend und am Boden liegend ausgelöst werden.