

## **Bürgerbüro Dresden Neustadt**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.

#### **Bewegungsfläche**

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

#### **Ausstattung Sanitärobjekt**

- visuell kontrastierend von der Umgebung

#### **WC-Becken**

- Hochklappbarer Stützgriff
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

#### **Notruf**

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Notruf kann vom Boden aus liegend ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.