

Bürgerbüro Dürrweitzschen

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Spülung und Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

Waschtisch

- Die Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- visuell kontrastierend und taktil erfass- und auffindbar
- kann vom WC und am Boden liegend ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.