

Bürgerhaus Bannewitz

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich auf der Tür
- öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Die Bewegungsfläche ist etwas eng.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von links anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben
- Spiegel mit einer Mindestgröße von 100 cm vorhanden.

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfassbar und auffindbar
- kann in Sitzposition und vom Boden aus liegend ausgelöst werden