

## **Chemnitz – Bürgerservicestelle Wittgensdorf**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Die Tür öffnet nach außen.
- abschließbar, im Notfall Öffnung von außen möglich

#### **Bewegungsfläche**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

#### **Ausstattung Sanitärobjekt**

- Spülung ist in Sitzposition auslösbar

#### **WC-Becken**

- hochklappbarer Stützgriff
- Toilettenpapierhalterung ist sitzend erreichbar

#### **Waschtisch**

- unterfahrbar

#### **Notruf**

- visuell kontrastierend, taktil, erfass- und auffindbar

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.