

Gemeindeverwaltung Cunewalde

Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)

- gut auffindbar
- Der Aufzug hat eine Sonderbauform, das heißt er nicht tief, sondern breit.
- Die Tasten sind gut fühlbar, haben jedoch keine Punktschrift und es gibt keine Sprachausgabe.

Zugang und Tür

- Vor der Aufzugstür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.