

Stadtverwaltung Dippoldiswalde

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung links neben der Tür
- öffnet nach außen
- Die Tür ist nicht abschließbar, da im Notfall keine Öffnung von außen möglich wäre.

Bewegungsfläche

- Die Bewegungsfläche ist etwas eng.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von rechts anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
- Es sind eine automatische Spülung sowie ein Spülknopf links an der Wand vorhanden.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfassbar und auffindbar
- kann in Sitzposition ausgelöst werden