

## **Gesamteinschätzung Stadtverwaltung Eilenburg**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Tür öffnet nach außen
- Beschriftung an der Seite der Türklinke
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor dem Sanitäreobjekt vorhanden.
- Die Toilette kann nur von links angefahren werden.

#### **WC-Becken**

- Spülung ist im Rücken
- hochklappbare Stützgriffe
- Toilettenpapierhalterung ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.