

# **Gesamteinschätzung Stadtverwaltung Eilenburg**

## **Zugang zum Gebäude**

### **Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)**

#### **Haupteingang**

- visuell kontrastreiche Gestaltung
- Tür für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.

#### **Hintereingang**

- Tür für Rollstuhlfahrer nutzbar
- vollautomatisches Türsystem
- Taster vorhanden

#### **Kommunikationsanlage am Hintereingang**

- Gegensprechanlage, optisch angezeigt
- Türsummer vorhanden, optisch angezeigt

#### **Hauptausgangstür**

- Türen deutlich wahrnehmbar
- visuell kontrastierende Gestaltung
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.

#### **Hinterausgang**

- Türen deutlich wahrnehmbar
- visuell kontrastierende Gestaltung
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.