

Finanzamt Freiberg

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von links anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung befindet sich hinter dem WC an der Wand.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- kann in Sitzposition und vom Boden aus liegend ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.