

Finanzamt Meißen

Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)

- Durchgangsfahrstuhl
- gut auffindbar
- Die Tasten sind taktil gut fühlbar.
- Es gibt keine Sprachausgabe, sondern nur einen Ton, wenn er ankommt.

Zugang und Tür

- Vor der Aufzugtür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.
- Handlauf vorhanden