

## **Gemeinde Fraureuth**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Beschriftung direkt auf der Tür
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von links anfahrbar

#### **WC-Becken**

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung kann in Sitzposition ausgelöst werden.
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

#### **Notruf**

- nur Knopf rechts neben dem Stützgriff an der Wand

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.