

Gemeinde Hartmannsdorf

Fortbewegung im Gebäude

Flure (DIN 18040 A4.3.2; DIN 32975 A4.2)

Bodenbeläge (DIN 18040 A4.3.4)

- fest verlegt
- Es liegt ganzjährig eine Schmutzfangmatte im Eingangsbereich aus.

Türen (DIN 18040 A4.3.3)

- kontrastreiche Gestaltung
- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Es ist genügend Bewegungsfläche vor den Türen für Rollstuhlfahrer.
- visuell kontrastierende Gestaltung
- taktil eindeutig erkennbar
- visuelle kontrastreiche Gestaltung von Schwellen