

Gemeindeverwaltung Schleife

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Tür öffnet nach innen, da sich diese direkt neben dem Treppenaufgang ins Obergeschoss befindet.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor dem Sanitärobjekt vorhanden.
- Die Toilette kann von beiden Seiten angefahren werden.

WC-Becken

- Spülung ist im Rücken
- Toilettenpapierhalterung ist in Sitzposition erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit ist gegeben

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Notruf kann vom WC-Becken aus sitzend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.