

## **Gemeindeverwaltung Großpostwitz**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Beschriftung befindet sich auf der Tür
- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

#### **Ausstattung Sanitärobjekt**

- visuell kontrastierend von der Umgebung

#### **WC-Becken**

- hochklappbare Stützgriffe
- Spülung kann im Sitzen ausgelöst werden
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

#### **Notruf**

- Notruf visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- kann im Sitzen und auf dem Boden liegend ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.