

Stadthaus Hohenstein-Ernstthal

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung direkt auf der Tür
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von links anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung kann in Sitzposition ausgelöst werden.
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Taste links und rechts auf dem Stützgriff

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.