

Jugendamt Dresden

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach innen, ist hier nicht anders möglich.
- Sie ist nicht abschließbar.

Bewegungsfläche

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbarer Stützgriff
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Notruf kann vom Boden aus liegend ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.