

Jugendamt Dresden

Treppen – Außen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)

Handläufe

Allgemein

- Handläufe sind visuell kontrastierend vom Hintergrund abgehoben bzw. beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten befestigt.
- Weiterführung an Treppenpodesten
- Halterung an der Unterseite angebracht
- Es befinden sich keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf.