Stadtverwaltung Kamenz

Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)

- gut auffindbar
- Die Tasten sind nicht gut fühlbar, da sich diese am linken Innenrahmen vor der Aufzugstür befinden.
- Im Aufzug sind die Tasten schlecht tastbar und es ist keine Punktschrift vorhanden.

Zugang und Tür

- Vor der Aufzugstür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.