

Landratsamt - Außenstelle Oelsnitz/Vgtl.

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich auf der Tür.
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung kann nicht in der Sitzposition ausgelöst werden, da diese sich hinter dem Rücken befindet.
- Toilettenpapierhalterung ist nicht ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- nicht vorhanden