

Jugend und Sozialamt – Außenstelle Oelsnitz

Zugang zum Gebäude

Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)

Eingang

- für Rollstuhlfahrer nutzbar
- vollautomatisches Türsystem
- visuell kontrastierende Gestaltung
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen sowie schließen und sicher passieren.
- Sicherheitsmarkierung über die gesamte Glasbreite und visuell stark kontrastierend

Ausgang

- Türen deutlich wahrnehmbar
- visuell kontrastierende Gestaltung
- Die Glastüren sind markiert.
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.