

Landratsamt Zwickau – Dienstsitz Glauchau

Zugang zum Gebäude

Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)

Eingang

- visuell kontrastierende Gestaltung
- Eingangstür für Rollstuhlfahrer nicht geeignet
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar.

Ausgang

- visuell kontrastierende Gestaltung
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar.