

## **Landratsamt Meißen**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Beschriftung befindet sich rechts an der Wand neben der Toilettentür
- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von rechts anfahrbar

#### **Ausstattung Sanitärobjekt**

- visuell kontrastierend von der Umgebung

#### **WC-Becken**

- hochklappbare Stützgriffe
- Spülung ist in Sitzposition auslösbar
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

#### **Notruf**

- Notruf visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Kann vom WC-Becken aus sitzend und vom Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.