

# **Gesamteinschätzung Landratsamt Nordsachsen – Außenstelle Oschatz**

## **Orientierung im Gebäude**

### **Warnen, orientieren, informieren und leiten (DIN 18040 A4.4; DIN 32975 A4.2)**

#### **Informationstafeln**

- Standort der Information ist gut auffindbar.
- funktionsgerechte Platzierung
- Die Informationsvermittlung erfolgt nicht nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. Es ist keine tastbare Normal-, erhabene Profil- oder Brailleschrift vorhanden.

#### **Visuelle Informationen**

- kontrastreich
- ausreichende Größe des Sehobjektes
- Formen gut erkennbar
- Betrachtungsabstand für Rollstuhlfahrer gewährleistet
- ausreichende und blendfreie Beleuchtung
- Vermeidung visueller Blendung, Spiegelung und Schattenbildung