

## **Landratsamt Plauen**

### **Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)**

- gut auffindbar
- Die Tasten sind gut fühlbar, haben jedoch keine Punktschrift und es gibt keine Sprachausgabe.
- Tasten außen mit Tonsignal
- gelber Taster für Notruf mit Glockensymbol (taktil)
- mit Ansage Etage sowie Tür auf zu

### **Zugang und Tür**

- Vor der Aufzugtür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.