

Landratsamt Plauen

Treppen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)

Handläufe

Allgemein

- Handläufe haben einen visuell kontrastierenden Hintergrund.
- Beidseitig von Treppenläufen
- Innen gibt es eine Weiterführung an Treppenpodesten, außen mit Unterbrechung.
- Handlaufenden am Anfang und Ende der Treppenläufe weitergeführt.
- Handläufe sind griffsicher und gut umgreifbar
- Halterung an der Unterseite angebracht
- Handlaufinformationen zum Teil beidseitig bzw. links, Profil- und Brailleschrift.

Stufen

- Trittstufen ragen über Setzstufen
- erste und letzte Stufe in voller Breite markiert