

## **Landratsamt Plauen**

### **Zugang zum Gebäude**

#### **Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)**

##### **Haupteingang**

- ausreichend Beleuchtung
- für Rollstuhlfahrer nutzbar
- vollautomatisches Türsystem
- Taster vorhanden
- visuell kontrastierende Gestaltung
- Die Glastüren sind markiert.
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.

##### **Nebeneingang Rädelsstraße**

- Tür für Rollstuhlfahrer nutzbar
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.

##### **Hauptausgang**

- Türen deutlich wahrnehmbar
- visuell kontrastierende Gestaltung
- Die Glastüren sind markiert.
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.

##### **Nebenausgang Rädelsstraße**

- Kann nur durch das Personal geöffnet werden.
- Türen deutlich wahrnehmbar
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar und lässt sich sicher passieren.