

Landratsamt – Verwaltungsstandort Torgau

Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)

- Es ist ein Durchgangsfahrstuhl
- gut auffindbar
- Die Tasten sind gut fühlbar sowie taktil und die Etagen haben auch Punktschrift und es gibt keine Sprachausgabe.

Zugang und Tür

- Vor der Aufzugstür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.