

Landratsamt Zwickau -Dienststz Werdau

Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)

- gut auffindbar
- Die Tasten sind taktil gut fühlbar, haben jedoch keine Punktschrift.
- Die Sprachausgabe sagt nur die Etagen an.
- Handlauf vorhanden

Zugang und Tür

- Vor der Aufzugtür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.

Tastatur

- Die Befehlsgeber sind zweireihig waagrecht angeordnet.
- In der obersten Reihe befinden sich die Taster für die Etagen.
- Darunter die Tasten links der Türöffner und rechts der Notrufknopf mit Glockensymbol.