

Landratsamt Zwickau -Dienststutz Werdau

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer von beiden Seiten anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung kann nicht in Sitzposition ausgelöst werden, da sich diese im Rücken an der Wand befindet.
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Kann im Sitzen und am Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.