

## **Landratsamt Borna**

### **Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)**

- gut auffindbar
- Handlauf vorhanden
- Die Tasten sind nicht taktil und haben keine Punktschrift.

### **Zugang und Tür**

- Vor der Aufzugtür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.