

Landratsamt Borna

Treppen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)

Handläufe

Allgemein

- Handläufe sind visuell kontrastierend vom Hintergrund abgehoben.
- beidseitig an Treppenläufen und keine Weiterführung an Treppenpodesten
- Handläufe sind griffsicher und gut umgreifbar
- Halterung an der Unterseite angebracht
- Es befinden sich keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf.

Stufen

- Setzstufen
- Die Trittstufen ragen nicht über die Setzstufen.
- Elemente der Treppe leicht erkennbar
- Stufen in voller Breite markiert