

Landratsamt Borna

Zugang zum Gebäude

Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)

Haupteingang

- visuell kontrastreiche Gestaltung des Eingangsbereiches
- ausreichend Beleuchtung
- Eingangstür für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar.
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar und visuell kontrastreich gestaltet.

Nebeneingang

- barrierefreier Eingang für Rollstuhlfahrer
- vollautomatisches Türsystem
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, visuell kontrastreich gestaltet, lässt sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren.

Hauptausgang

- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar.
- visuell kontrastierende Gestaltung

Nebenausgang

- barrierefreier Ausgang für Rollstuhlfahrer
- Türöffner rechts an der Wand
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar.
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, visuell kontrastreich gestaltet, lässt sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren.