Stadtverwaltung Lauter-Bernsbach Verwaltungsgebäude I

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke
- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Das WC ist nur von links anfahrbar.

WC-Becken

- hochklappbarer Stützgriff auf beiden Seiten
- Toilettenpapierhalterung ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Der Notruf kann im Sitzen sowie vom Boden aus liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.