

Bürgerbüro Böhlitz-Ehrenberg

Fortbewegung im Gebäude

Flure (DIN 18040 A4.3.2; DIN 32975 A4.2)

Allgemein

- keine ausreichende Beleuchtung zum Orientieren
- Es ist genügend Bewegungsspielraum in Breite und Durchgang vorhanden.

Bodenbeläge (DIN 18040 A4.3.4)

- rutschhemmend
- fest verlegt
- visuell kontrastierend

Türen (DIN 18040 A4.3.3)

- ausreichend Bewegungsfläche vor den Türen für Rollstuhlfahrer
- kontrastreiche Gestaltung
- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke
- deutlich wahrnehmbar, visuell kontrastierende Gestaltung
- taktil eindeutig erkennbar
- lassen sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren