

## **Bürgerbüro Gohlis-Center**

### **Treppen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)**

#### **Handläufe**

##### **Allgemein**

- Handläufe haben einen visuell kontrastierenden Hintergrund und sind beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten befestigt.
- Weiterführung an Treppenpodesten
- keine Weiterführung am Anfang und Ende der Treppenläufe
- griffsicher und gut umgreifbar
- Halterung an der Unterseite angebracht
- Es befinden sich keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf.

##### **Stufen**

- Trittstufen ragen nicht über Setzstufen
- keine Markierung der Tritt- und Setzstufen