

Bürgerbüro Gohlis-Center

Zugang zum Gebäude

Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)

Eingang

- visuell kontrastreiche Gestaltung des Eingangsbereichs
- ausreichende Beleuchtung
- Tür ist stufen- und schwellenlos erreichbar
- Bodenbeläge visuell kontrastierend
- Eingangstür ist für Rollstuhlfahrer nutzbar.
- vollautomatisches Türsystem (sensorgesteuert)
- Die Glastür ist deutlich wahrnehmbar, hat eine visuell kontrastierende Gestaltung, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren. Jedoch fehlen bei der Glastür die Sicherheitsmarkierungen.

Ausgang

- Die Ausgangstür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren.
- visuell kontrastierende Gestaltung
- Bei der vollautomatischen Glastür fehlen die Sicherheitsmarkierungen.