

Bürgerbüro Otto-Schill-Straße

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach außen.

Bewegungsfläche

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbarer Stützgriff nur auf einer Seite
- Spülung sitzend auslösbar
- Toilettenpapierhalterung ist sitzend erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Notruf ist vorhanden, der Serviceschalter wird informiert
- Links neben dem WC-Becken gibt es zwei Notrufknöpfe, jedoch können diese nicht vom Boden aus liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.