

Bürgerbüro Otto-Schill-Straße

Orientierung im Gebäude

Warnen, orientieren, informieren und leiten (DIN 18040 A4.4; DIN 32975 A4.2)

Informationstafel

- Standort der Information ist gut auffindbar.
- funktionsgerechte Platzierung
- Die Informationsvermittlung erfolgt nicht nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. Es ist keine tastbare Normal-, erhabene Profil- oder Brailleschrift vorhanden.

Visuelle Information

- ausreichende Größe, gut erkennbare Form, ausreichende bzw. blendfreie Beleuchtung und die Vermeidung von visueller Blendung, Spiegelung bzw. Schattenbildung

Informationsschalter

- gut auffindbar
- funktionsgerechte Platzierung
- kontrastreiche Gestaltung
- für Rollstuhlfahrer nutzbar