

Bürgerbüro Ratzelbogen

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach innen.

Bewegungsfläche

- WC ist für Rollstuhlfahrer nicht beidseitig anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

- nicht visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Notruf ist vorhanden, jedoch weiß, daher schwer erkennbar und reicht nicht bis zum Boden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.