

## **Bürgerbüro Südwest-Zentrum**

**Treppen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)**

### **Handläufe**

#### **Allgemein**

- Handläufe haben einen visuell kontrastierenden Hintergrund.
- griffsicher und gut umgreifbar
- Halterung an der Unterseite angebracht
- Es befinden sich keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf.

#### **Stufen**

- Trittstufen ragen nicht über Setzstufen
- Elemente der Treppe leicht erkennbar
- Markierung der ersten und letzten Stufe