

Finanzamt Leipzig

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach außen.
- Abschließbar, kann im Notfall von außen entriegelt werden

Bewegungsfläche

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

Ausstattung Sanitärobject

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbarer Stützgriff nur auf einer Seite
- Spülung sitzend auslösbar
- Toilettenpapierhalterung ist sitzend erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Notruf ist vorhanden
- kann vom WC-Becken sitzend und auf dem Boden liegend aus ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.