

Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Allgemeiner Hinweis

Nach dem Öffnen der Toilettentür steht man zunächst in einem Vorraum, von diesem geht es nach rechts zu einem Waschbecken. Anschließend folgt eine Falttür, welche nach links aufgeschoben wird.

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich rechts an dem Wandvorsprung.
- Die Tür öffnet nach außen.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von links anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung kann nicht in Sitzposition ausgelöst werden, da sich diese im Rücken befindet.
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- Es gibt keinen Notruf.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.