

Stadtverwaltung Meerane

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung direkt auf der Tür
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von links anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung hinter dem Rücken an der Wand.
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- Visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Notruf kann im Sitzen und am Boden liegend ausgelöst werden.

Hinweis

Das Licht geht nicht automatisch an. Der Lichtschalter befindet sich innen links.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.