

Rathaus/Bürgerbüro Dresden Pieschen

Treppen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)

Handläufe

Allgemein

- Handläufe sind visuell kontrastierend vom Hintergrund abgehoben.
- beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten angebracht
- Sie sind griffsicher und lassen sich gut umgreifen
- Halterung an der Unterseite angebracht
- abgerundeter Abschluss von frei in den Raum ragenden Handläufen
- Es sind keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf angebracht.