

Rathaus/Bürgerbüro Dresden Plauen

Fortbewegung im Gebäude

Flure (DIN 18040 A4.3.2; DIN 32975 A4.2)

Allgemein

- ausreichende Beleuchtung zum Orientieren
- Es ist genügend Bewegungsspielraum in Breite und Durchgang vorhanden.

Bodenbeläge (DIN 18040 A4.3.4)

- rutschhemmend
- fest verlegt
- visuell kontrastierend
- Im Bezirksamt sind Teppiche ausgelegt, welche kontrastreich sind aber nicht fest verlegt sind.