

Rathaus Naunhof

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke und direkt auf der Tür.
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von rechts anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung ist nicht ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar, da sich diese hinter dem Rück an der Wand befindet.
- Die Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Die Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Kann sitzend und am Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.