

Rathaus Naunhof

Orientierung im Gebäude

Warnen, orientieren, informieren und leiten (DIN 18040 A4.4; DIN 32975 A4.2)

Informationstafeln

- Standort der Information ist gut auffindbar.
- funktionsgerechte Platzierung
- Die Informationsvermittlung erfolgt nicht nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. Es ist keine tastbare Normal-, erhabene Profil- oder Brailleschrift vorhanden.

Visuelle Informationen

- kontrastreich, ausreichende Größe des Sehobjektes
- Formen gut erkennbar
- ausreichende und blendfreie Beleuchtung
- Betrachtungsabstand, nahe Zugänglichkeit auch für Rollstuhlfahrer
- Vermeidung visueller Blendungen, Spiegelungen und Schattenbildung