

Gemeindeverwaltung Raschau-Markersbach

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.

WC-Becken

- Hochklappbarer Stützgriff nur auf der rechten Seite, wenn man davorsteht.
- Spülung ist im Rücken.
- Toilettenpapierhaltung ist rechts neben dem hochklappbaren Stützgriff, wenn man auf der Toilette sitzt.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Kann vom WC-Becken aus in Sitzposition sowie am Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.